

Checklist



Zijn er sporen van water-infiltratie of vocht binnen?

Start binnen. Daarna kan je op het dak inspecteren op hetzelfde dakvlak. Dit doe je best vanaf de helling. **Het kan zijn dat de plaats van waar het water binnenkomt verschilt van waar het lek is.**



Zijn de opstanden (overgang dakvlak naar de muuropstanden) nog intact?

Dit is een gevoelige plaats, omdat de **dakhuid geplooid is** en er **meer speling door de wind** is. Kijk naar scheuren in de plooï en naar openingen in de naden waar 2 vlakken overlappen.



Zijn de aansluitingen met installaties, doorvoeren en lichtkoepels/straten nog intact?

Dit is detailafwerking, waarbij **verschillende lagen of materialen moeten gebruikt en geplooid worden**. Dit zijn ook vaker delicate plaatsen voor insijpeling. Kijk naar scheuren in de plooï en naar openingen in de naden waar 2 vlakken overlappen.



Zijn er losliggende dakranden/ muurdeksteen/muurkappen

Dit zijn dakelementen die de dichting vastzetten en overlapping van vlakken coveren. Wanneer deze los zitten, **bestaat de kans dat water in die uiteinden of naden van overlapping infiltreren**.



Is er stilstaand water op het dak?

Op een plat dak is steeds afschot voorzien. Water mag in principe **niet langer dan 48 uur na een regenbui op een plat dak blijven staan** om schade en verzakkingen te voorkomen. De plas zou **niet dieper dan 5 mm** mogen zijn (de breedte van een potlood).